ŘEZ A-A'



ŘEZ B-B'



DETAIL UCHYCENÍ POTRUBÍ V ŠACHTĚ
M 1:10



PŮDORYS



VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ

1. Stoupací železa 300/300 mm - 12ks
2. Poklop litinový těžký čtvercový 600/600mm D400 - 2ks
3. Podpěrná konzole - 5ks - umístěná na začátku šachty a pod náběhovými kusy vodoměru (NE pod filtr a vodoměr!)

POZNÁMKA:

1. Spád k čerp. jímce vytvořen 30mm tl. cem. potěrem
2. Stěny a dno železobeton B20 HV4
3. Podkladní beton B10
4. Izolace stropu - lepenka A 400SH + 2 x asf. nátěr
5. Izolace stěn - penetrační nátěr

IKKO Hradec Králové, s.r.o.
Bratří Štefanů 238, 500 03 Hradec Králové
tel. 495 217 150, tel. 495 407 520
e-mail: ikko@ikko.cz, http: www.ikko.cz

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	ING. BOHUSLAV KOUBA	STUPEŇ:	DVZ+DPS
KONTROLOVAL:	ING. BOHUSLAV KOUBA	DATUM:	09/2021
VYPRACOVAL:	PETR HOLUB, DiS.	Č. ZAKÁZKY:	242017
INVESTOR:	Vodohospodářská a obchodní společnost, a.s.,Na Tobolce 428, 506 01 Jičín	MĚŘÍTKO:	-
AKCE:	**Propojení skupinových vodovodů Sobotka a Kopidlno - pro stavbu B (Pševes, Drahoraz)**	FORMÁT:	6 x A4
OBJEKT: -		Č. VÝKRESU: D.01.08	Č. PARÉ:
VÝKRES:	Vodoměrná šachta		