

Tabulka č.3

Limity množství a kvality odpadních vod pro sledované producenty

Provozovna	množství	BSK ₅	CHSK _{Cr}	NL	další ukaz.	Četnost rozborů	předčist.zař.
	m ³ /r	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l		
Školní jídelna	1000*	600	1200	400	EL - 100	4 x ročně	lapač tuků
Restaurace U Kameníka	1000	600	1200	400	EL - 100	4 x ročně	
Restaurace U Maxe	500	600	1200	400	EL - 100	4 x ročně	lapač tuků
Občerstvení U Volejníků	300	600	1200	400	EL - 100	4 x ročně	lapač tuků
Cukrárna	400	600	1200	400	EL - 100	4 x ročně	lapač tuků
Zdrav. střed. zubní	60				Hg - 0,01	1 x ročně	lapač amalgamu
řeznictví Balihar	400	600	1200	400		4 x ročně	
KIMTEX - sítotisk	200				**	2 x ročně	

Ostatní provozovny vypouští klasické odpadní vody, takže se na ně vztahuje tabulka č.2

*Vodovodní přípojka je společná pro ZŠ a školní jídelnu, kanalizační je samostatně.

** Ukazatele pro vypouštění technologických vod ze sítotisku budou specifikovány ve smlouvě